

Dpto. Laboratorios Salud Pública

RESULTADOS MONITOREOS AGUA POTABLE PROVINCIA OSORNO 2019

El agua para ser utilizada en consumo humano debe dar cumplimiento a lo descrito en la Norma Chilena 409/2, donde se establecen los valores permitidos.
Cloro libre residual: Valores entre 0.2 y 2.0 ppm
Coliformes Totales:
Escherichia coli: Ausencia
A continuación se presentan los resultados de las muestras de agua obtenidos en los Monitoreos de Vigilancia de la Seremi de Salud.
Los ensayos de Determinacion de Contaminante Organico y Rango Organico del Diesel son realizados en el Laboratorio de Quimica Ambiental del Instituto de Salud Publica ISP

FECHA MUESTREO	LABORATORIO	TIPO DE AGUA	PUNTO DE MUESTREO	N° PROTOCOLO	CLORO LIBRE RESIDUAL mg/l medicion en terreno	LABORATORIO QUIMICA AMBIENTAL INSTITUTO DE SALUD PUBLICA		LABORATORIO DE SALUD PUBLICA OSORNO							
						CONTAMINANTE ORGANICO ug/l	RANGO ORGANICO DEL DIESEL ug/l	COLIFORMES TOTALES NMP ger/100ml	COLIFORMES FECALES NMP ger/100ml	ESCHERICHIA COLI NMP ger/100ml	TURBIEDAD NTU	pH	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES mg/l	CONDUCTIVIDAD µS/cm	ANALISIS DE OLOR Y OTRAS CARACTERISTICAS
							NN	<2 para agua potable	<1000 para agua de rio	Ausencia en Agua Potable	<2	6,5-8,5	1500mg/l		
11,07,19	ISP - OSORNO	RIO RAHUE PLANTA CAIPULLI	FLOCU DECANTADORES	565-2019	-	< 0,3	3,5	-	344,8	307,6	14,24	7,13	39,1	77,9	(AGUA CRUDA SIN TRATAR)
11,07,19	ISP	RIO RAHUE PLANTA CAIPULLI	FLOCU DECANTADORES	566-2019	-	< 0,3	10	-	517,2	387,3	16,38	7,25	86,8	172,7	(AGUA CRUDA SIN TRATAR)
11,07,19	ISP	PLANTA OVEJERIA	ESTANQUE SENTINAS ANTIGUAS, INES DE SUAREZ 730 OVEJERIA	567-2019	-	< 0,3	20	< 1,0	-	< 1,0	41,52	8,02	-	-	MUESTRA PRESENTA FUERTE OLOR A COMBUSTIBLE (HIDROCARBURO) Y MEZCLA ORGANICA VEGETAL. COLOR AMARILLO CLARO, OPALESCENTE, CON PARTICULAS EN SUSPENSION (AGUA CRUDA SIN TRATAR)
11,07,19	ISP	PLANTA APU 5000	GRIFO IMPULSION, INES DE SUAREZ 730 OVEJERIA	568-2019	-	< 0,3	10	< 1,0	-	< 1,0	8,08	7,02	-	-	MUESTRA PRESENTA FUERTE OLOR A COMBUSTIBLE (HIDROCARBURO)
11,07,19	ISP	PLANTA GARCIA HURTADO	ESTANQUE SENTINAS NUEVA 6500, INES DE SUAREZ 730 OVEJERIA	569-2019	-	< 0,3	10	5,2	-	< 1,0	4,56	7,92	-	-	MUESTRA PRESENTA LEVE LOR A COMBUSTIBLE (HIDROCARBURO) (AGUA CRUDA SIN TRATAR)
11,07,19	OSORNO	ESTANQUE 05-12	CHEPILLIN CON LOS HEROES CONCEPCION COORDENADAS 656431-5508099	576-2019	2,2	-	-	< 1,0	-	< 1,0	8,11	7,6	59,9	-	
11,07,19	OSORNO	ESTANQUE FRENTE CESFAM RAHUE ALTO	PSJE LOS RIOS ESQ REAL COORDENADAS 6540920 - 5504982	577-2019	0,35	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,46	7,59	59,5	-	
11,07,19	ISP	AGUA CRUDA PROCEDENTE DE RIO RAHUE	ESTANQUE 6500 M^{3} PLANTA AGUA POTABLE OVEJERIA 2	578-2019	-	< 0,3	1,2	-	-	-	-	-	-	-	
11,07,19	ISP	AGUA CRUDA PROCEDENTE DE RIO RAHUE	ESTANQUE 500 M^{3} PLANTA AGUA POTABLE OVEJERIA 2	579-2019	-	< 0,3	2	-	-	-	-	-	-	-	
12,07,19	OSORNO	CAMION ALJIBE	NUEVA IMPERIAL CON BAHIA MANSA	580-2019	1,77	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,27	7,24	68,4	-	
12,07,19	OSORNO	POZO PROFUNDO	SECTOR PILAUCO / VILLA OLIMPICA	581-2019	0,29	-	-	261,3	-	2	2,21	7,54	64,9	-	
12,07,19	ISP - OSORNO	ESTANQUE N°1 CAP 400 M^{3}	HOSPITAL BASE OSORNO	582-2019	1,13	< 0,3	40	< 1,0	-	< 1,0	4,22	7,22	43,4	-	
12,07,19	OSORNO	ESTANQUE AGUA DURA DIALISIS	SALA DIALISIS	583-2019	0,45	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,55	7,2	378	-	
12,07,19	OSORNO	ESTANQUE N°1 CAP 400 M^{5}	SALA DIALISIS HBO	584-2019	0,03	-	-	< 1,0	-	< 1,0	0,4	6,04	1,47	-	
12,07,19	OSORNO	RED HBO	RED DISTRIBUCION AGUA SEDILES	585-2019	0,05	-	-	< 1,0	-	< 1,0	6,75	7,1	45,1	-	
12,07,19	ISP	AGUA POTABLE (TRATADA) SUPERFICIAL	ESTANQUE AGUA POTABLE GARCIA HURTADO 1000 M^{3}	586-2019	-	< 0,3	10	-	-	-	-	-	-	-	
12,07,19	ISP	AGUA POTABLE (TRATADA) SUPERFICIAL	ESTANQUE AGUA POTABLE GARCIA HURTADO 1000 M3	587-2019	-	< 0,3	10	-	-	-	-	-	-	-	
12,07,19	OSORNO	ESTANQUE N°1	SALA BOMBAS CRD OSORNO - RED PUBLICA ESSAL	588-2019	0,03	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,76	8,84	51,6	-	
12,07,19	OSORNO	ESTANQUE N°2	SALA BOMBAS CRD OSORNO - RED PUBLICA ESSAL	589-2019	0	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,85	8,35	56,8	-	
12,07,19	ISP - OSORNO	LLAVE SALA DE TOMA DE MUESTRA	SALA TOMA DE MUESTRA N°1	590-2019	0,01	< 0,3	3	< 1,0	-	< 1,0	3,08	7,84	50	-	
12,07,19	ISP - OSORNO	ESTANQUE 30000 LTS	CESFAM+SAPU RAHUE ALTO AVDA. REAL 2160 RAHUE ALTO	591-2019	0,7	< 0,3	8	< 1,0	-	< 1,0	10,42	7,58	65,9	-	
12,07,19	OSORNO	RED	CESFAM+SAPU RAHUE ALTO LAVAPLATOS COMEDOR 2° PISO	592-2019	0,65	-	-	< 1,0	-	< 1,0	11,82	7,35	68,4	-	
12,07,19	OSORNO	RED	CESFAM+SAPU RAHUE ALTO LAVAMANOS ESTERILIZACION 1° NIVEL	593-2019	0,62	-	-	< 1,0	-	< 1,0	11,6	7,45	70,3	-	
13,07,19	OSORNO	ALJIBE DK BS-31	HOSPITAL BASE OSORNO	594-2019	0,84	-	-	< 1,0	-	< 1,0	0,61	7,75	89,6	-	
13,07,19	OSORNO	ALJIBE JP 1174	HOSPITAL BASE OSORNO	595-2019	0,73	-	-	< 1,0	-	< 1,0	0,67	7,7	87,5	-	
13,07,19	OSORNO	PUNTO ABASTECIMIENTO	PLAZA SUIZA	596-2019	0,71	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,4	7,75	102	-	
13,07,19	OSORNO	ESTANQUE AGUA	CENTRO DE DIALISIS PUERTO VARAS	600-2019	1,14	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,4	7,55	66,4	-	
13,07,19	OSORNO	ESTANQUE AGUA	CENTRO DE DIALISIS HEMOSUN	601-2019	0,66	-	-	< 1,0	-	< 1,0	11,37	7,47	61,6	-	

13,07,19	OSORNO	APU RED	GRIFO RED AGUA ESSAL APU PILAUCO	607-2019	1,57	-	-	-	-	-	1,45	7,86	108	-	
13,07,19	OSORNO	LLAVE COCINA	LOCAL FRUTOS MALL	608-2019	1,2	-	-	< 1,0	-	< 1,0	-	-	-	-	
13,07,19	OSORNO	LLAVE COCINA	LOCAL POLLO STOP	609-2019	1,2	-	-	1	-	< 1,0	-	-	-	-	
13,07,19	OSORNO	BAÑO LAVAMANOS MUJERES	CESFAM +SAPU JAUREGUI	610-2019	0,37	-	-	< 1,0	-	< 1,0	9,49	7,54	86,8	-	
13,07,19	OSORNO	LLAVE LAVAPLATOS COMEDOR	CESFAM PAMPA ALEGRE	611-2019	0,37	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,85	7,39	48,4	-	
13,07,19	OSORNO	ESTANQUE AGUA POTABLE	CESFAM M. LOPETEGUI	612-2019	0,33	-	-	< 1,0	-	< 1,0	5,56	7,81	79	-	
13,07,19	OSORNO	ESTANQUE AGUA POTABLE	C. DIALISIS DIALSUR	613-2019	0,53	-	-	< 1,0	-	< 1,0	0,92	7,91	97	-	
14,07,19	OSORNO	POZO VILLA OLIMPICA	PILAUCO Nº 400	617-2019	0,33	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,46	8	84	-	
14,07,19	OSORNO	ESTANQUE AGUA GENERAL	CLINICA ALEMANA	618-2019	1,26	-	-	< 1,0	-	< 1,0	6,01	7,78	91,3	-	
14,07,19	ISP	AGUA CRUDA POZO PROFUNDO	PLANTA DE TRATAMIENTO ESSAL	619-2019	-	< 0,3	1,4	-	-	-	-	-	-	-	
14,07,19	ISP	AGUA PLANTA ESSAL	GRIFO LLENADO CAMIONES ALJIBES	620-2019	-	< 0,3	2,6	-	-	-	-	-	-	-	
14,07,19	OSORNO	POZO PROFUNDO VALLE VERDE	VALLE VERDE COMEDOR PERSONAL RUTA 5 SUR	621-2019	0,14	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,95	7,75	129	-	
14,07,19	OSORNO	RED PUBLICA DENUNCIA	LLAVE LAVAPLATOS COCINA CALLE ANTOFAGASTA 302	622-2019	0,49	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,97	7,76	83,3	-	MUESTRA PRESENTA COLOR AZUL, CON OLOR SIMILAR A DETERGENTE DOMESTICO
14,07,19	OSORNO	LLAVE COCINA 1	LOCAL TARRAGONA MALL	623-2019	1,1	-	-	< 1,0	-	< 1,0	13,01	7,7	81,3	-	
14,07,19	OSORNO	LLAVE COCINA 2	LOCAL DOGGIS	624-2019	1	-	-	< 1,0	-	< 1,0	11,67	7,71	79,3	-	
14,07,19	OSORNO	VERTIENTE CAPTACION SUPERF.	CALLE VALPARAISO ESQ BELLAVISTA	625-2019	0,01	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,84	7,44	51	-	
14,07,19	OSORNO	LAVAMANOS BAÑO PERSONAL	CESFAM 5TO CENTENARIO	626-2019	0,35	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,32	7,4	45	-	
14,07,19	OSORNO	ESTANQUE 1	CESFAM OVEJERIA	627-2019	0,11	-	-	< 1,0	-	< 1,0	5,05	7,6	49,5	-	
15,07,19	OSORNO	CONSUMO HUMANO	CALLE REAL CON PJE LOS RIOS	628-2019	0,78	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,63	7,95	117,6	-	
15,07,19	OSORNO	CONSUMO HUMANO DENUNCIA	CALLE REAL CON PJE LOS RIOS	628 A-2019	-	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1128,5	8,48	148	-	
15,07,19	OSORNO	ESTANQUE ABASTECIMIENTO AGUA DE CAMIONES CISTERNA Y VENTANAS ESSAL	COCINERIA ENTRE AMIGOS L6 2° PISO MERCADO MUNICIPAL - ERRAZURIZ 1300	629-2019	0,42	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,98	8,1	106	-	
15,07,19	OSORNO	ESTANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VENTANAS ESSAL	RESTAURANTE (LAVAPLATOS) EL OLIVILLO HOTEL SONESTA EJERCITO 395	630-2019	1,51	-	-	< 1,0	-	< 1,0	10,71	7,93	85	-	
15,07,19	OSORNO	AGUA CRUDA	PLANTA ESSAL OVEJERIA INES DE SUAREZ 730 - AGUA CRUDA 5 POZOS SONDAJE	631-2019	-	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,6	7,72	71,5	-	
15,07,19	OSORNO	AGUA PLANTA	PLANTA ESSAL OVEJERIA INES DE SUAREZ 730 - GRIFO CAMIONES ALJIBE	632-2019	1,66	-	-	< 1,0	-	< 1,0	0,72	7,77	73,8	-	
15,07,19	OSORNO	PLANTA DEPURADORA EJERCITO	ESTANQUE 300 LTS DISTRIBUCION	633-2019	0,37	-	-	< 1,0	-	< 1,0	10,59	7,29	26,2	-	
15,07,19	OSORNO	CAMION ALJIBE	CALLE BAHIA MANSA C/NVA IMPERIAL	634-2019	0,33	-	-	< 1,0	-	< 1,0	-	-	-	-	
15,07,19	OSORNO	PLANTA POTABILIZADORA EJERCITO	PLANTA PURIFICADORA RIO RAHUE EJERCITO	635-2019	0,25	-	-	< 1,0	-	< 1,0	26,34	7,27	35,9	-	
15,07,19	OSORNO	ESTANQUE FLEXIBLE 5000 LTS	PLANTA PURIFICADORA RIO RAHUE EJERCITO	636-2019	0,23	-	-	-			23,21	7,2	27,5	-	
15,07,19	OSORNO	APU PILAUCO	PLANTA PILAUCO ESSAL	637-2019	0,47	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,06	7,86	110	-	
15,07,19	OSORNO	RED APU PILAUCO	GRIFO DISTRIBUCION CAMION ALJIBE	638-2019	0,92	-	-	< 1,0	-	< 1,0	0,86	8,04	112	-	
15,07,19	OSORNO	LLAVE COCINA LOCAL	PEDRO, JUAN Y DIEGO	639-2019	0,6	-	-	< 1,0	-	< 1,0	27,29	7,84	91	-	
15,07,19	OSORNO	LLAVE COCINA LOCAL	YOGEN FRUZ	640-2019	0,72	-	-	< 1,0	-	< 1,0	24,16	7,89	93,5	-	
16,07,19	OSORNO	ALMACENAMIENTO VENTANAS ESSAL	RESTAURANTE DEL PIERO - EJERCITO 395	641-2019	2	-	-	< 1,0	-	< 1,0	10,42	7,77	93,4	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR PERCEPTIBLE EN FRIO, TIBIO (20°C) Y EN CALIENTE (40°C a 60°C)
16,07,19	OSORNO	ALMACENAMIENTO CAMIONES MUNICIPALES	LOCAL RINCON CHILOTE - ERRAZURIZ 1300 LOCAL 9 MERCADO MUNICIPAL	642-2019	1,13	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,43	8	106	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR PERCEPTIBLE EN FRIO, TIBIO (20°C) Y EN CALIENTE (40°C a 60°C) PRESENTA PARTICULAS EN SUSPENSION
16,07,19	ISP - OSORNO	CAPTACION	SALIDA FILTROS PLANTA CAIPULLI (MEZCLA) POR REPOSICION DEL SUMINISTRO	643-2019	-	< 0,3	2,6	-	21,1	10,8	7,5	7,32	30	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR PERCEPTIBLE EN FRIO, TIBIO (20°C) Y EN CALIENTE (40°C a 60°C) PRESENTA PARTICULAS EN SUSPENSION
16,07,19	OSORNO	RED PUBLICA ESSAL	RESTORAN RINCON JUMBO LAVAPLATOS COCINA	644-2019	1,13	-	-	< 1,0	-	< 1,0	11	7,84	96,8	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR PERCEPTIBLE EN FRIO, TIBIO (20°C) Y EN CALIENTE (40°C a 60°C) PRESENTA PARTICULAS EN SUSPENSION
16,07,19	OSORNO	RED PUBLICA ESSAL ESTANQUE	RESTORAN FRUTOS GOURMET MALL PLAZA	645-2019	0,85	-	-	< 1,0	-	< 1,0	11,84	7,89	92,2	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR PERCEPTIBLE EN FRIO, TIBIO (20°C) Y EN CALIENTE (40°C a 60°C) PRESENTA PARTICULAS EN SUSPENSION
16,07,19	OSORNO	RIO RAHUE	ESTANQUE FLEXIBLE PLANTA 1 ESTACION MILITAR PUENTE RAHUE	646-2019	0,26	-	-	1	-	< 1,0	20,42	7,22	36,7	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR PERCEPTIBLE EN FRIO, TIBIO (20°C) Y EN CALIENTE (40°C a 60°C) PRESENTA PARTICULAS EN SUSPENSION, DE ASPECTO TURBIO OPALESCENTE
16,07,19	OSORNO	RIO RAHUE	ESTANQUE FLEXIBLE 3 PLANTA 2 ESTACION MILITAR PUENTE RAHUE	647-2019	0,05	-	-	68,3	-	17,3	4,77	6,93	21,4	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR PERCEPTIBLE EN FRIO, TIBIO (20°C) Y EN CALIENTE (40°C a 60°C)
16,07,19	OSORNO	LAVAPLATOS COCINA	HOGAR CATALINA KEIM - RENE SORIANO S/N	648-2019	0,05	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,38	7,98	124,2	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, NO SE DETECTA OLOR PERCEPTIBLE EN TIBIO (20°C) Y EN CALIENTE (40°C a 60°C)
16,07,19	ISP - OSORNO	PLANTA CAIPULLI	DESAGUE IMPULSION CAIPULLI - PLANTA ESSAL INES DE SUAREZ 730 POR REPOSICION DEL SUMINISTRO AGUA CRUDA	649-2019	-	< 0,3	1,6	17,3	-	5,2	9,24	7,24	31,2	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR PERCEPTIBLE EN FRIO, TIBIO (20°C) Y EN CALIENTE (40°C a 60°C)
16,07,19	ISP - OSORNO	PLANTA CAIPULLI	ENTRADA SENTINAS 500 - PLANTA ESSAL INES DE SUAREZ 730 POR REPOSICION DEL SUMINISTRO	650-2019	-	< 0,3	9,3	-	< 1,0	< 1,0	8,94	7,27	30,7	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR PERCEPTIBLE EN FRIO, TIBIO (20°C) Y EN CALIENTE (40°C a 60°C)
16,07,19	OSORNO	GRIFO	CACIQUE HUENTEMAGU CON HAZAÑA INDIGENA	651-2019	1,12	-	-	< 1,0	-	< 1,0	0,51	8,19	112	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, NO SE DETECTA OLOR PERCEPTIBLE EN TIBIO (20°C) Y EN CALIENTE (40°C a 60°C)
16,07,19	ISP - OSORNO	APU 5000	ESTANQUE REGULACION APU 5000 STA FILOMENA - STA FLORA POR REPOSICION DEL SUMINISTRO	653-2019	1,42	< 0,3	8,5	< 1,0	-	< 1,0	3,32	7,84	86,4	-	MUESTRA PRESENTA FUERTE OLOR PERCEPTIBLE A CLORO CONCENTRADO EN FRIO, TIBIO (20°C) Y LEVE EN CALIENTE (40°C a 60°C)
16,07,19	ISP - OSORNO	APU OVEJERIA ALTO	ESTANQUE REGULACION APU OVEJERIA ALTO STA FILOMENA - STA FLORA POR REPOSICION DEL SUMINISTRO	654-2019	1,76	< 0,3	4,7	< 1,0	-	< 1,0	4,21	7,83	89,2	-	MUESTRA PRESENTA FUERTE OLOR PERCEPTIBLE A CLORO CONCENTRADO EN FRIO, TIBIO (20°C) Y EN CALIENTE (40°C a 60°C)
16,07,19	ISP - OSORNO	APU LAS QUEMAS	APU LAS QUEMAS ESTANQUE 1 REGULACION SECTOR CAMINO LAS QUEMAS POR REPOSICION DEL SUMINISTRO	655-2019	1,04	< 0,3	4	< 1,0	-	< 1,0	4,49	7,88	81,8	-	MUESTRA PRESENTA FUERTE OLOR PERCEPTIBLE A CLORO CONCENTRADO EN FRIO, TIBIO (20°C) Y LEVE EN CALIENTE (40°C a 60°C)

17,07,19	ISP - OSORNO	APU GARCIA HURTADO N° 1	ESTANQUE REGULACION GARCIA HURTADO N°1 FDO CAÑAS LETELIER - RAHUE ALTO POR REPOSICION DEL SUMINISTRO	656-2019	0,47	< 0,3		< 1,0	-	< 1,0	5,4	7,67	56,8	-	MUESTRA PRESENTA FUERTE OLOR PERCEPTIBLE A CLORO, EN FRIO, NO SE PERCIBE OLOR EN TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	ISP - OSORNO	APU SHILLING	ESTANQUE REGULACION N°1 APU SCHILLING POR REPOSICION DEL SUMINISTRO	657-2019	1,19	< 0,3		< 1,0	-	< 1,0	2,3	7,49	70,2	-	MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR PERCEPTIBLE A CLORO,EN FRIO, NO SE PERCIBE OLOR EN TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	ISP - OSORNO	APU SHILLING	ESTANQUE REGULACION N°2 RUTA U-400 POR REPOSICION DEL SUMINISTRO	658-2019	1,07	< 0,3		< 1,0	-	< 1,0	3,03	7,41	51,8	-	MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR PERCEPTIBLE A CLORO,EN FRIO, NO SE PERCIBE OLOR EN TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	APU GARCIA HURTADO N° 1	ESTANQUE REGULACION GARCIA HURTADO N°1 POR REPOSICION DEL SUMINISTRO	659-2019	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SOLO DETERMINACION DE OLOR: MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR PERCEPTIBLE A CLORO,EN FRIO Y EN TIBIO (20°C) NO SE PERCIBE OLOR EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	APU SHILLING	ESTANQUE REGULACION N°1 APU SCHILLING RUTA U-400 POR REPOSICION DEL SUMINISTRO	660-2019	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SOLO DETERMINACION DE OLOR: MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR PERCEPTIBLE A CLORO,EN FRIO Y EN TIBIO (20°C) NO SE PERCIBE OLOR EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	ISP - OSORNO	APU GARCIA HURTADO N° 2	ESTANQUE REGULACION GARCIA HURTADO N°2 POR REPOSICION DEL SUMINISTRO	661-2019	1,87	< 0,3		< 1,0	-	< 1,0	2,95	7,19	49,4	-	MUESTRA PRESENTA OLOR PERCEPTIBLE A CLORO, EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN TIBIO (20°C) NO SE PERCIBE EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	APU 5000	ESTANQUE REGULACION APU 5000 STA FILOMENA - STA FLORA POR REPOSICION DEL SUMINISTRO	662-2019	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SOLO DETERMINACION DE OLOR: MUESTRA PRESENTA OLOR PERCEPTIBLE A CLORO Y SANITIZANTE,EN FRIO, OLOR A CLORO EN TIBIO (20°C) NO SE PERCIBE EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	APU OVEJERIA ALTO	ESTANQUE REGULACION APU OVEJERIA ALTO STA FILOMENA - STA FLORA POR REPOSICION DEL SUMINISTRO	663-2019	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SOLO DETERMINACION DE OLOR: MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR PERCEPTIBLE A CLORO Y SANITIZANTE,EN FRIO, NO SE PERCIBE OLOR EN TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	APU LAS QUEMAS	ESTANQUE REGULACION N°1 LAS QUEMAS POR REPOSICION DEL SUMINISTRO	664-2019	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SOLO DETERMINACION DE OLOR: MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR PERCEPTIBLE A CLORO Y SANITIZANTE,EN FRIO, NO SE PERCIBE OLOR EN TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA ESSAL DOMICILIARIA	CALLE MAICOLPUE 2712	665-2019	0,34	-	-	< 1,0	-	< 1,0	12,78	7,51	49,7	-	SOLO DETERMINACION DE OLOR: MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR PERCEPTIBLE A CLORO Y SANITIZANTE,EN FRIO, NO SE PERCIBE OLOR EN TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	AGUA RED	CALLE PISAGUA Nº 2018	666-2019	0,85	-	-	< 1,0	-	< 1,0	11,24	7,28	49,2	-	MUESTRA PRESENTA OLOR PERCEPTIBLE A CLORO EN FRIO, NO SE PERCIBE OLOR EN TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C). MUESTRA PRESENTA PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN.
17,07,19	OSORNO	AGUA RED	CALLE CHACARILLA Nº 728	667-2019	0,98	-	-	< 1,0	-	< 1,0	19,97	7,28	50	-	MUESTRA PRESENTA OLOR PERCEPTIBLE A CLORO EN FRIO, NO SE PERCIBE OLOR EN TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C). MUESTRA PRESENTA PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN.
17,07,19	OSORNO	AGUA RED	CALLE PJE COLBUN Nº 2192	668-2019	1,82	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,68	7,42	52	-	SOLO DETERMINACION DE OLOR: MUESTRA PRESENTA FUERTE OLOR A CLORO,EN FRIO, NO SE PERCIBE OLOR EN TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	AGUA RED	CALLE PORTO ALEGRE Nº 1263	669-2019	1,07	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,59	7,5	48,5	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, NO SE PERCIBE OLOR EN TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
17,07,19	OSORNO	AGUA RED	CALLE PAPUDO Nº 1442	670-2019	1,11	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,64	7,68	57,2	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, NO SE PERCIBE OLOR EN TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
17,07,19	OSORNO	RED DOMICILIARIA	CALLE LA CUMBRE Nº 2036	671-2019		-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,78	7,49	48,1	-	MUESTRA PRESENTA FUERTE OLOR CLORO, EN FRIO, NO SE PERCIBE OLOR EN TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	RED DOMICILIARIA	CALLE MAICOLPUE Nº 2740	672-2019	0,34	-	-	< 1,0	-	< 1,0	11,05	7,6	51,9	-	MUESTRA PRESENTA OLOR SIMILAR A DETERGENTE DOMÉSTICO EN FRÍO Y EN TIBIO (20 °C), EN CALIENTE (40 ºC a 60 ºC) EL OLOR SE TORNA LEVE. MUESTRA PRESENTA PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN. MUESTRA CON LEVE TONO TURQUEZA.
17,07,19	OSORNO	RED ESSAL	CALLE JOSE GREGORIO ARGOMEDO Nº 739	673-2019	0,54	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,93	7,77	69,8	-	MUESTRA PRESENTA OLOR CLORO, EN FRIO, NO SE PERCIBE OLOR EN TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	RED ESSAL	CALLE AMADOR BARRIENTOS Nº 2250 INTERIOR	674-2019	1,22	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,82	7,73	69,7	-	MUESTRA PRESENTA OLOR CLORO, EN FRIO, NO SE PERCIBE OLOR EN TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	RED ESSAL	CALLE AMADOR BARRIENTOS Nº 2449	675-2019	0,94	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,05	7,67	64,3	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO SE PERCIBE OLOR EN TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA LLAVE DE PASO MEDIDOR	CALLE PJE LINAO Nº 1387 JARDIN INFANTIL BROTES DE AMOR	676-2019	1,43	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,53	7,52	53	-	MUESTRA INODORA EN FRÍO, TIBIO (20 ºC) Y CALIENTE (40 º C A 60 ºC)
17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA LLAVE MEDIDOR	CALLE PANGUIMAPU Nº 2010	677-2019	1,77	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,72	7,53	54,6	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO; LEVE OLOR A CLORO EN TIBIO (20°C), E INODORA EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA LLAVE EXTERIOR	CALLE CHACARILLAS Nº 1701	678-2019	1,44	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,66	7,52	56,4	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO SE PERCIBE OLOR EN TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA LLAVE DE PASO MEDIDOR	CALLE CHACARILLAS Nº 758	679-2019	1,38	-	-	< 1,0	-	< 1,0	11,31	7,57	58,4	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN TIBIO (20°C), E INODORA EN CALIENTE (40°C a 60°C).
17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA LLAVE DE PASO MEDIDOR	CALLE EL SALVADOR Nº 2150	680-2019	1	-	-	< 1,0	-	< 1,0	6,01	7,55	59,7	-	MUESTRA INODORA EN FRÍO, TIBIO (20 ºC) Y CALIENTE (40 º C A 60 ºC)
17,07,19	OSORNO	RED	CALLE MONTEPATRIA Nº 1125	681-2019	1,37	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,05	7,5	59,2	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO SE PERCIBE OLOR EN TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	RED	CALLE GUILLERMO FRANCKE Nº 149	682-2019	1,5	-	-	< 1,0	-	< 1,0	9,89	7,37	60,2	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN TIBIO (20°C), E INODORA EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	RED	CALLE DOCE DE OCTUBRE Nº 1483	683-2019	1,82	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,8	7,37	54,1	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN TIBIO (20°C), E INODORA EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	RED	PANADERIA DONDE EL CHINO	684-2019	1,46	-	-	< 1,0	-	< 1,0	5,7	7,42	60,6	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA LAVAMANOS	PANADERIA MICHELLE	685-2019	1,56	-	-	< 1,0	-	< 1,0	13,39	7,5	62	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA LAVAMANOS	CARNICERIA DON CHICHO	686-2019	0,73	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,39	7,49	49,2	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)

17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA ESSAL ROTISERIA	SUPERMERCADO POOL ALIMENTOS	687-2019	1,33	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,26	7,51	50,5	-	MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR A CLORO, EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN TIBIO (20°C), E INODORA EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	LAVAPLATOS DOMINOS	DOMINOS PIZZA	688-2019	0,25	-	-	103,9	-	< 1,0	3,23	7,67	64,4	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA ESSAL LAVAMANOS	FRIGORIFICO DEL SUR	689-2019	1,15	-	-	< 1,0	-	< 1,0	7,11	7,6	56,9	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN TIBIO (20°C), E INODORA EN CALIENTE (40°C a 60°C). MUESTRA PRESENTA PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN.
17,07,19	OSORNO	ABASTO RED PUBLICA ESSAL	PANADERIA EL PROGRESO	690-2019	1,2	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,46	7,68	71,8	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	ABASTO RED PUBLICA ESSAL	LOMO FEROZ	691-2019	1,06	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,47	24	61,9	-	MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C)
17,07,19	OSORNO	ABASTO RED PUBLICA ESSAL	PLATOS PREPARADOS TRICICLO	692-2019	1,4	-	-	< 1,0	-	< 1,0	28,11	7,73	67,2	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C). MUESTRA DE ASPECTO TURBIO CON ABUNDANTE SÓLIDO EN SUSPENSIÓN.
17,07,19	OSORNO	ABASTO RED PUBLICA ESSAL	PASTELERIA SYLVIA	693-2019	1,68	-	-	< 1,0	-	< 1,0	5,97	7,69	57,5	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
17,07,19	OSORNO	ABASTO RED PUBLICA ESSAL	NOVA KING SOUL BAR	694-2019	1,35	-	-	< 1,0	-	< 1,0	33,41	7,65	58,4	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO, NI TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C). MUESTRA PRESENTA PARTICULAS EN SUSPENSION QUE FORMAN UN PRECIPITADO CAFÉ
17,07,19	OSORNO	ABASTO RED PUBLICA ESSAL	RESTAURANTE GRAN LOBO	695-2019	1,49	-	-	< 1,0	-	< 1,0	5,86	7,59	62,1	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C). MUESTRA PRESENTA PARTICULAS EN SUSPENSION
17,07,19	OSORNO	ABASTO RED PUBLICA ESSAL	PANADERIA DON JORGE	696-2019	1,54	-	-	< 1,0	-	< 1,0	5,58	7,61	60,6	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C). MUESTRA PRESENTA PARTICULAS EN SUSPENSION
17,07,19	OSORNO	ABASTO RED PUBLICA ESSAL	PANADERIA EL VECINO	697-2019	1,39	-	-	< 1,0	-	< 1,0	6,03	7,61	59,7	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C). MUESTRA PRESENTA PARTICULAS EN SUSPENSION
17,07,19	OSORNO	RED DOMICILIARIA	CALLE PILMAIQUEN Nº 1370 DP 204	698-2019	1,13	-	-	< 1,0	-	< 1,0	9,54	7,6	66	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN TIBIO (20°C), Y NO PRESENTA OLOR CALIENTE (40°C a 60°C). MUESTRA PRESENTA PARTICULAS EN SUSPENSION
17,07,19	OSORNO	CASA PARTICULAR RED DOMICILIO	LOS EUCALIPTUS 1147	699-2019	1,25	-	-	< 1,0	-	< 1,0	11,7	7,56	54,7	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA	PEDRO MONTT 826	700-2019	1,1	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,67	7,3	56,5	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO y EN TIBIO (20°C), NO PRESENTA OLOR EN CALIENTE (40°C a 60°C).
17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA	MARTIN RUIZ DE GAMBOA 879	701-2019	1,37	-	-	< 1,0	-	< 1,0	5,23	7,53	60,6	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO y EN TIBIO (20°C), NO PRESENTA OLOR EN CALIENTE (40°C a 60°C). MUESTRA PRESENTA PARTICULAS EN SUSPENSION
17,07,19	OSORNO	ABASTO ESSAL	HOSPITAL BASE OSORNO	702-2019	1,05	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,05	7,94	119	-	MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
17,07,19	OSORNO	LAVAMANOS SALA PROCEDIM.	COSAM ORIENTE G. HUBE	703-2019	0,8	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,18	7,93	100	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO, NI TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
17,07,19	OSORNO	LAVAMANOS SALA PROCEDIM.	COSAM RAHUE	704-2019	1,74	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,85	7,48	59,5	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO y EN TIBIO (20°C), NO PRESENTA OLOR EN CALIENTE (40°C a 60°C). MUESTRA PRESENTA PARTICULAS EN SUSPENSION
17,07,19	OSORNO	RED DOMICILIARIA	CALLE LAGUINILLAS Nº2473	705-2019	1,03	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,43	7,36	50	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
17,07,19	OSORNO	RED	LOS TINEOS Nº 250	706-2019	1,63	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,06	7,55	62,2	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO Y EN TIBIO (20°C), NO PRESENTA OLOR EN CALIENTE (40°C a 60°C).
17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA	CALLE STA MARIA 1746	707-2019	1,02	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,05	7,99	108,4	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA	CALLE LONGUIPULLI Nº 2636	708-2019	0,87	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,03	7,44	50,8	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA	CALLE PUDAHUEL Nº 1667	709-2019	1,09	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,82	7,4	52,4	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA	CALLE ANGAMOS Nº 2374	710-2019	1,06	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,01	7,38	50,8	-	MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA	CALLE CHACARILLAS Nº 930	711-2019	1,15	-	-	< 1,0	-	< 1,0	6,48	7,36	49,1	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA	CALLE CENTINELA Nº 782	712-2019	0,81	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,3	7,26	51	-	MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
17,07,19	OSORNO	RED PUBLICA	CALLE AVDA PERU Nº 1150	713-2019	0,72	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,09	7,26	54,4	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
17,07,19	OSORNO	LAVAPLATOS SEDILE	SEDILE HOSPITAL BASE	714-2019	0,8	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,53	7,92	123	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C). MUESTRA PRESENTA PARTICULAS EN SUSPENSION
18,07,19	OSORNO	LLAVE SEDILE	SEDILE HOSPITAL BASE - RECOLECTADA POR PERSONAL HOSPITAL	715-2019		-	-	< 1,8	RAM < 1,0	< 1,8	3	8,27	182	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	ESTANQUE 1	ESTANQUE HOSPITAL BASE - RECOLECTADA POR PERSONAL HOSPITAL	716-2019		-	-	< 1,8	RAM < 1,0	< 1,8	4,56	8,16	147	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	AGUA SEDILES	AGUA SEDILE 17,07 HERVIDA - RECOLECTADA POR PERSONAL HOSPITAL	717-2019		-	-	< 1,8	RAM < 1,0	< 1,8	5,19	8,17	100	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	GRIFO SUR	FRIGORIFICO OSORNO	718-2019	0,76	-	-	< 1,0	-	< 1,0	0,79	8,22	220	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	ISP - OSORNO	RED PUBLICA	LLAVE RED ANTES DE ESTANQUENº 1 HBO	719-2019	0,99	-	-	< 1,0		< 1,0	8,14	7,39	62	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C). MUESTRA PRESENTA PARTICULAS EN SUSPENSION
18,07,19	OSORNO	RED ESSAL	CALLE A BARROS ARANA 2121 BLOCK 5 DEPTO 204	720-2019	1,07	-	-	< 1,0	-	< 1,0	5,96	7,5	62,5	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).

18,07,19	OSORNO	RED PUBLICA	CALLE ALSACIA Nº 1505	721-2019	1	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,09	7,63	65,2	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO y EN TIBIO (20°C), NO PRESENTA OLOR EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	RED PUBLICA	CALLE PUERTO VELA Nº 1152	722-2019	0,93	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,97	7,31	42,6	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	RED PUBLICA	CALLE PUERTO VELA Nº 1128	723-2019	0,36	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,24	7,33	45,4	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	RED PUBLICA	CALLE BAHIA ESCOCIA Nº 759	724-2019	0,73	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,99	7,26	45,2	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	RED PUBLICA	NUEVA PONIENTE Nº 1061	725-2019	0,48	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,67	7,35	46,9	-	MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN CALIENTE (40°C a 60°C). +P163:R164
18,07,19	OSORNO	RED PUBLICA	AVDA REPUBLICA Nº 1673	726-2019	1,8	-	-	44,1		17,3	3,48	7,7	74,8	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C). (SE VERIFICA CON REMUESTREO, POR POSIBLE FALLA TECNICA MUESTREO)
18,07,19	OSORNO	LLAVE	SERVICIO DIALISIS HBO	727-2019	0,35	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,06	8,21	221	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO y EN TIBIO (20°C), NO PRESENTA OLOR EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	LLAVE	ESTERILIZACION HBO	728-2019	0,51	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,42	8,13	148	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	LLAVE	UNIDAD PACIENTE CRITICO HBO	729-2019	0,2	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,4	8,17	158	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	LLAVE	PABELLON HBO	730-2019	0,37	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,13	8,03	121	-	MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	LLAVE	MEDICINA HBO	731-2019	0,36	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3	8,26	213	-	MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	LLAVE	CIRUJIA HBO	732-2019	0,28	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,02	8,31	211	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	BOX DENTAL HBO	BOX DENTAL Nº 12	733-2019	0,7	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,98	8,17	170	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	LLAVE LABORATORIO	LABORATORIO URGENCIA	734-2019	0,67	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,35	8,12	143	-	MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	LLAVE CENTRAL DE ALIMENTACION	CENTRAL DE ALIMENTACION	735-2019	0,75	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,92	8,06	120	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	LLAVE CASINO	CASINO PERSONAL	736-2019	0,58	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,49	8,08	133	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO, EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN TIBIO (20°C), NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	LLAVE SEDILES	LLAVE SEDILES	737-2019	0,46	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,16	8,07	135	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	RED LLAVE INTERIOR	CHACARILLA 1657	738-2019	0,85	-	-	1	-	< 1,0	4,95	7,28	44,4	-	MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR A CLORO EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	RED LLAVE JARDIN	EL SALVADOR 2150	739-2019	0,92	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,72	7,24	44,1	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	RED LLAVE JARDIN	PJE LAGUINILLAS 1703	740-2019	0,88	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,47	7,29	44,2	-	MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR A CLORO EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	OSORNO	RED LLAVE JARDIN	CALLE 12 DE OCTUBRE Nº 1483	741-2019	0,84	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,07	7,26	45,9	-	MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR A CLORO EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN CALIENTE (40°C a 60°C).
18,07,19	ISP - OSORNO	AGUA RED ESSAL	PILON LLAVE SECTOR COLINDANTES A ESTANQUE DEL HOSPITAL	742-2019	0,88			< 1,0	-	< 1,0	4,56	7,46	49,3	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI TIBIO (20°C) NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	RED DOMICILIARIA LLAVE INTERIOR	CONCON N° 48 VILLA LOMAS DE PUYEHUE FRENTE A ULA	743-2019	0,94	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,01	7,43	54,7	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	RED DOMICILIARIA LLAVE EXTERNA	PAULA JARAQUEMADA N° 570 HOGAR DE CRISTO	744-2019	0,81	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,19	7,45	55,2	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO Y EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	RED DOMICILIARIA COMISERIA OVEJERIA ALTO	COLBUN N° 740	745-2019	0,81	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,36	7,48	52,8	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, NO PRESENTA OLOR EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	LAVAMANOS RED	VILLARRICA # 3095 PAMPA SCHILLING	746-2019	1,21	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,22	7,36	46,8	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, NO PRESENTA EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	LAVAMANOS RED	VILLARRICA # 3101 PAMPA SCHILLING	747-2019	1,17	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,37	7,34	48,1	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, Y EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	LAVAMANOS RED	PSJE LA CUMBRE # 2129 PAMPA SCHILLING	748-2019	1,3	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,07	7,4	51	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	ISP - OSORNO	AGUA TRATADA	AGUA MEZCLA POZOS CAIPULLI PLANTA OVEJERIA	749-2019	1,24			< 1,0	-	< 1,0	1,84	7,21	44,9	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, NO PRESENTA EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	AGUA APU SCHILLING	ESTANQUE REGULACION N° 2 500 M^3 COORDENADAS 654780 - 5507476	750-2019	1,37	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,15	7,21	48,1	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, NO PRESENTA EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	APU SCHILLING	ESTANQUE REGULACION N° 1 1000 M^3 COORDENADAS 654763 - 5507499	751-2019	1,76	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,86	7,2	46,7	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, NO PRESENTA EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	APU GARCIA HURTADO	ESTANQUE REGULACION N° 1 1000 M^3 COORDENADAS 655744 - 5506063	752-2019	1,38	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,64	7,31	46,4	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, NO PRESENTA EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	APU GARCIA HURTADO	ESTANQUE REGULACION N° 2 500 M^3 COORDENADAS 655954 - 5505852	753-2019	1,55	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,08	7,21	46	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, NO PRESENTA EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	APU 5000	ESTANQUE 5000 STA FLORA / STA FILOMENA COORDENADAS 657274 - 5505164	754-2019	1,13	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,76	7,44	57,8	-	MUESTRA PRESENTA FUERTE OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).

19,07,19	OSORNO	APU OVEJERIA ALTO	ESTANQUE REGULACION OVEJERIA ALTO 1000M^3 COORDENADAS 657301 - 5505199	755-2019	0,95	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,56	7,5	57,7	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	AGUA CRUDA	SALIDA LECHO FILTRANTE PLANTA CAIPULLI	756-2019	-	-	-	118,7	-	7,4	1,13	7,09	31,4	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	ISP - OSORNO	APU 5000 ESTANQUE RESERVA	REPOSICION ESSAL ESTANQUE DE EMERGENCIA STA FLORA / STA FILOMENA OVEJERIA COORDENADAS 657252 - 5505197	757-2019	1,32			< 1,0	-	< 1,0	2	7,46	54	-	MUESTRA PRESENTA FUERTE OLOR A CLORO EN FRIO, NO PRESENTA EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	ISP - OSORNO	LAVAPLATOS CASA PARTICULAR	LONGAVI 2555 MURRUNUMO	758-2019	1,36			< 1,0	-	< 1,0	1,49	7,32	47,9	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	ISP - OSORNO	LAVAPLATOS CASA PARTICULAR	SEVILLA 1641 V CENTENARIO	759-2019	1,07			< 1,0	-	< 1,0	2	7,23	49,3	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	ISP - OSORNO	LAVAMANOS BAÑO	SERVICIO MEDICO LEGAL ANGULO 435	760-2019	0,5			< 1,0	-	< 1,0	2,83	7,49	59	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	ISP - OSORNO	AGUA ESTANQUE ABASTO	CESFAM + SAPU RAHUE ALTO AVDA REAL 2160	761-2019	0,23			116,2	-	< 1,0	12,98	7,35	53	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	RED PUBLICA ESSAL LAVAMANOS BAÑO	AV REPUBLICA 1673 VILLA MIRASUR	762-2019	1,18	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,4	7,17	47,9	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	ESTANQUE ACUMULACION RED PUBLICA ESSAL VENTANAS	EJERCITO 395 LOCAL 12 RESTORAN BELFAST	763-2019	1,08	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,18	7,63	73	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	ESTANQUE ACUMULACION RED PUBLICA ESSAL VENTANAS	EJERCITO 395 LOCAL 4 RESTORAN DEL PIERO / LAVAVAJILLAS	764-2019	1,18	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,03	7,61	74,3	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, NO PRESENTA EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	ESTANQUE ACUMULACION RED PUBLICA ESSAL VENTANAS	ERRAZURIZ 1300 LOCAL 9 MERCADO MUNICIPAL - RESTORAN RINCON CHILOTE LAVAPLATOS	765-2019	0,51	-	-	< 1,0	-	< 1,0	5,86	7,64	82,1	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	ESTANQUE ACUMULACION RED PUBLICA ESSAL VENTANAS	PLAZUELA YUNGAY 609 LOCAL 3503 MALL POLLO STOP LAVAPLATOS	766-2019	0,82	-	-	< 1,0	-	< 1,0	10,13	7,61	72,2	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	ESTANQUE ACUMULACION RED PUBLICA ESSAL VENTANAS	PLAZUELA YUNGAY 609 LOCAL 3502 RESTORAN LOMITO'N	767-2019	0,83	-	-	< 1,0	-	< 1,0	8,97	7,59	74,8	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	ESTANQUE ACUMULACION RED PUBLICA ESSAL VENTANAS	RESTORAN JETHO LOCAL 2 SEGUNDO PISO LAVAPLATOS COCINA	768-2016	0,5	-	-	< 1,0	-	< 1,0	6,55	7,7	83,9	-	MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR A CLORO EN FRIO, Y EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	POTABLE / RED PUBLICA	G. BÜHLER 2001 - PANADERIA ALEMANA	769-2019	0,72	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,58	7,4	55,9	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	POTABLE / RED PUBLICA	A. PRAT 331 - COMERCIALIZADORA DE ROPA	770-2019	0,73	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,39	7,47	57,6	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	POTABLE / RED PUBLICA	A. PINTO 1550- CENTRO DIALISIS HEMOSUR	771-2019	0,42	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,67	7,48	59,4	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
19,07,19	OSORNO	POTABLE / RED PUBLICA	LAURA VICUÑA 372 POB SAN MAXIMILIANO KOLBE	772-2019	0,69	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,56	7,4	54,3	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
20,07,19	ISP - OSORNO	REPOSICION ESSAL APU LAS QUEMAS	ESTANQUE REGULACION N°2	773-2019	0,83			< 1,0	-	< 1,0	2,6	7,39	53,9	-	MUESTRA PRESENTA FUERTE OLOR A CLORO EN FRIO Y EN CALIENTE (40°C a 60°C).
20,07,19	OSORNO	APU LAS QUEMAS	ESTANQUE REGULACION N°1	774-2019	0,6	-	-	< 1,0	-	< 1,0	9,82	7,36	54,5	-	MUESTRA PRESENTA FUERTE OLOR A CLORO EN FRIO Y EN CALIENTE (40°C a 60°C).
20,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	REPUBLICA 798 CARNICERIA OCARLIS RAHUE BAJO	776-2019	0,83	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,77	7,43	57	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
20,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	PAULA JARAQUEMADA N° 570 HOGAR DE CRISTO	780-2019		-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,58	7,29	52,9	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, Y EN CALIENTE (40°C a 60°C).
20,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	VILLA ALEMANA 262	781-2019		-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,63	7,25	58,3	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, Y EN CALIENTE (40°C a 60°C).
20,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	LAURA VICUÑA 372 POB SAN MAXIMILIANO KOLBE	782-2019		-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,31	8,02	147	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
20,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	HOGAR CATALINA KEIM - RENE SORIANO S/N	783-2019		-	-	< 1,0	-	< 1,0	8,81	7,9	145	-	MUESTRA PRESENTA FUERTE OLOR A CLORO EN FRIO Y EN CALIENTE (40°C a 60°C).
20,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	BILBAO N° 1453 HOSTAL BIO BIO	784-2019		-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,4	7,4	52,3	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
20,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	CESAR ERCILLA 511	785-2019	0,86	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,49	7,43	54,7	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
20,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	LOS BOLDOS 1069	786-2015	0,8	-	-	< 1,0	-	< 1,0	11,2	7,44	54,7	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
20,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	ARTURO PRAT 1234 DPTO 102	787-2019	0,48	-	-	< 1,0	-	< 1,0	6,66	7,6	64,2	-	MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR A CLORO EN FRIO, NO PRESENTA EN CALIENTE (40°C a 60°C).
20,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	RETEN CARABINEROS OVEJERIA ALTO COLBUN 740	788-2019	0,84	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,2	7,4	52,9	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
20,07,19	ISP- OSORNO	AGUA CRUDA	ESTANQUE RESERVA 6500 STA FLORA / STA FILOMENA OVEJERIA ALTO	789-2019	0,24			21,8	-	1	6,39	7,07	29,5	-	MUESTRA NO PRESENTA OLOR EN FRIO NI EN CALIENTE (40°C a 60°C).
21,07,19	ISP - OSORNO	AGUA ESTANQUE REGULACION	ESTANQUE REGULACION N° 1 APU SCHILLING	801-2019	0,63			< 1,0	-	< 1,0	2,2	7,3	43,5	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
21,07,19	OSORNO	AGUA ESTANQUE REGULACION	ESTANQUE REGULACION N° 2 APU SCHILLING	802-2019	1,98	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,78	7,25	45,2	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
21,07,19	OSORNO	AGUA ESTANQUE REGULACION	ESTANQUE REGULACION N° 1 APU GARCIA HURTADO	803-2019	2,01	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,84	7,14	45,1	-	MUESTRA PRESENTA LEVE OLOR A CLORO EN FRIO, NO PRESENTA EN CALIENTE (40°C a 60°C).
21,07,19	ISP - OSORNO	AGUA ESTANQUE REGULACION	ESTANQUE REGULACION 65OO APU 5000 OVEJERIA ALTO	804-2019	1,41			< 1,0	-	< 1,0	1,72	7,37	55,4	-	
21,07,19	OSORNO	AGUA ESTANQUE REGULACION	ESTANQUE REGULACION N° 2 APU GARCIA HURTADO	805-2019	2,2	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,51	7,24	45	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
21,07,19	OSORNO	AGUA ESTANQUE REGULACION	ESTANQUE REGULACION APU 5000	806-2019	1,23	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,29	7,23	49	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
21,07,19	OSORNO	AGUA ESTANQUE REGULACION	ESTANQUE REGULACION APU OVEJERIA ALTO	807-2019	0,55	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,74	7,49	56,1	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, LEVE OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).

21,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	PAULA JARAQUEMADA N° 570 HOGAR DE CRISTO LLAVE LAVAPLATOS	808-2019	0,83	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,11	7,37	56,7	-	MUESTRA PRESENTA OLOR A CLORO EN FRIO, OLOR A CLORO EN CALIENTE (40°C a 60°C).
21,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	HOGAR CATALINA KEIM - RENE SORIANO S/N	809-2019	2,5	-	-	< 1,0	-	< 1,0	5,35	7,9	128	-	
21,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	LAURA VICUÑA 372 POB SAN MAXIMILIANO KOLBE	810-2019	0,81	-	-	< 1,0	-	< 1,0	0,61	7,97	115	-	
21,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	COMISERIA OVEJERIA ALTO COLBUN 740	811-2019	0,64	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,02	7,37	55,7	-	
21,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	SAN JORGE 2011 SECTOR HOSPITAL BASE	812-2019	0,92	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,4	7,36	57	-	
21,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	CONCON 48 LOMAS DE PUYEHUE SECTOR ULA	813-2015	1	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,68	7,41	57,2	-	
21,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	G. HUBE 1435 COSAM ORIENTE	814-2019	0,95	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,67	7,53	60,2	-	
21,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	M. RODRIGUEZ 759 EDIFICIO SERVICIO DE SALUD / SEREMI DE SALUD	815-2019	0,61	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,96	7,45	58,5	-	
21,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	ANGULO 411 VIVIENDA VECINA A SERVICIO MEDICO LEGAL	816-2019	0,55	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,67	7,5	55,7	-	
21,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	CASA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES TALCA 376 RAHUE BAJO (FRENTE CECOF RAHUE)	817-2019	0,24	-	-	< 1,0	-	< 1,0	4,75	7,46	57,9	-	
21,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	LOS ABEDULES 2121 BLOCK 1 DPTO 306 FRANCKE	818-2019	0,54	-	-	< 1,0	-	< 1,0	2,6	7,39	58,4	-	
21,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	PASAJE FUTALEUFU 2310 CECOSF MANUEL RODRIGUEZ	819-2019	0,69	-	-	< 1,0	-	< 1,0	3,49	7,32	52,1	-	
21,07,19	OSORNO	AGUA RED PUBLICA	SAN PABLO 2190 CESFAM RAHUE ALTO	820-2019	2,04	-	-	< 1,0	-	< 1,0	1,61	7,35	48,5	-	

El Instituto de Salud Pública ha medido la concentración de hidrocarburos del rango orgánico del diesel (DRO), con método analítico instrumental según protocolo de EPA8015D .Estas mediciones, si bien confirman la presencia de hidrocarburos en esta emergencia, no corresponden a un parámetro normado, considerando que los hidrocarburos de tipo alcanos entre 12 y 32 átomos de carbono que se determinan analíticamente, son sustancias con baja toxicidad conocida, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud no establece un valor de referencia para ellos como conjunto y por el contrario, estipula valores para los hidrocarburos con efectos de toxicidad comprobada como los que están normados en el decreto N° 735 del MINSAL, Reglamento de los Servicios de Agua Destinados al Consumo Humano, por lo que no se considera como un parámetro de relevancia desde la perspectiva de salud pública.